

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年9月17日

福島県立会津支援学校長

工事番号	第19-79970-0003号
工事名	会津支援学校等空調設備整備工事（電気）
質問事項	
① 配線支持架台 ステンレス製 130H程度 屋上露出配管用は、どの長さの物で検討しているのでしょうか。	
回答事項	
① 長さは、150mmです。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。