第１号

設　　計　　書		決裁	年･月･日	校長	副校長	教　頭	主幹兼事務長	検算	設計
工 事 名	会津支援学校 暖房ボイラー修繕工事	原設計							
工事箇所	会津支援学校	変更							

原設計概要	暖房用温水ボイラーの更新 Ｎ＝１基 （既設　VACOTIN-HEATER　(株)日本サーモエナー、型式：KSL-1000HH、 最大連続出力：1,000,000kcal/h、燃料種類：A重油、電圧・周波数：200V・50Hz、 操作・モニター：J型マイコン盤、製造・年月：1989年12月）
変更理由	
変更概要	
仕様概要	監督員の指示に従い、設計図書に基づき、入念に施工すること。 また、１１月中旬に試験運転を実施すること。 （試験運転に問題なかった場合は、その後通常運転へ移行する。） 監督員　職　氏名　主査　土屋　裕子

設　計　書　　福 島 県 立 会 津 支 援 学 校

名　称	品　種	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	摘要
Ⅰ．直接工事費									
1.資材費		式	1.00						
2.施工費		式	1.00						
3.試験運転調整費		式	1.00						
4.県への申請		式	1.00						
5.付随工事 （排煙濃度計新設）		式	1.00						
6.共通仮設費		式	1.00						
7.現場管理費		式	1.00						
8.一般管理費		式	1.00						
工　事　費　計									
工　事　価　格									
消　費　税		%	10.00						
総　　計									

第２号

	設　計　書								福島県立会津支援学校
名　称	品　種	単位	原設計			変更設計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
Ⅰ．直接工事費									
1.資材費									
	新規 暖房用温水 ﾎﾞｲﾗｰ (燃料:A重油、 その他既設温 水ﾎﾞｲﾗｰと同 等品)	基	1.00						
2.施工費									
2-1既設 撤去、搬出	暖房用温水 ﾎﾞｲﾗｰ								
	段差ｽﾃｰｼﾞ 設置	式	1.00						
	ｸﾚｰﾝ作業 (20t)	日	1.00						
	搬出運搬車	台	1.00						
	撤去、 搬出工	式	1.00						
	温水ﾎﾞｲﾗｰ 処分費 (有償物)	台	1.00						
2-2 新設 搬入、設置	暖房用温水 ﾎﾞｲﾗｰ								
	新設搬入運 搬車	台	1.00						
	ｸﾚｰﾝ作業 (20t)	日	1.00						
	搬入、 設置工	式	1.00						
	煙道 加工製作	式	1.00						
	既設煙道現 場加工	式	1.00						
	煙道接続工	台	1.00						

第３号

	設　計　書								福島県立会津支援学校
名　称	品　種	単位	原設計			変更設計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	
2-3 暖房配管工事	既設温水配管撤去、再取付(100A)	箇所	2.00						
	新設温水配管(100A)	式	1.00						
	同上配管保温工事	式	1.00						
	油配管撤去、新設配管(20A)	箇所	1.00						
	温水ﾎﾞｲﾗｰ電源取外し、再取付	箇所	1.00						
	ﾎﾞｲﾗｰ計装工事	式	1.00						
3.試運転調整費 (新設温水ﾎﾞｲﾗｰ)	ﾒｰｶｰ作業員	台	1.00						
4.県への申請	公害課ﾎﾞｲﾗｰばい煙申請	件	1.00						
5.付随工事 (排煙濃度計新設)	濃度計 (S4000-1 材工共)	式	1.00						
6.共通仮設費	共通仮設費	式	1.00						
7.現場管理費	現場管理費	式	1.00						
8.一般管理費	一般管理費	式	1.00						
工事費計									
工事価格									